

# **Rozdělení pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb.**

## **1) Pracovník bez elektro vzdělání:**

**§ 3 seznámený může:** obsluhovat el.zařízení na mn a nn, pracovat v blízkosti el.zařízení pod napětím při dodržování bezpečných vzdáleností

**§ 4 poučený může:** obsluhovat el.zařízení všech napětí, pracovat na el.zařízeních bez napětí, pracovat na el.zařízeních v blízkosti částí pod napětím do 20 cm pod dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmí, pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem, pracovat v blízkosti částí pod napětím pod dozorem při dodržení vzdáleností- musí být prokazatelně poučení provozovatelem (MPBP, pokyny k obsluze)

## **2) Pracovník s elektrotechnickým vzděláním:**

**§5 pracovník znalý může:** obsluhovat el.zařízení všech napětí, sama pracovat na el.zařízeních nn pod napětím a venku pod dozorem pracovníka s vyšší kvalifikací, sama pracovat na el.zařízení vn a vvn bez napětí, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem, pod dozorem na části pod napětím

**pracovník znalý s vyšší kvalifikací může:** pracovat sám na el.zařízeních pod napětím, může vykonávat veškerou činnost – obsluhu a práci na el.zařízeních

§ 6 pro samostatnou činnost

§ 7 pro řízení činnosti

§ 8a pro řízení činnosti dodavatelským způsobem

§ 8b pro řízení provozu dodavatelským způsobem

§ 9 revizní technik

§ 10 a samostatné projektování

§ 10 b řízení projektování

§ 11 vědeckí pracovníci a učitelé

## **K jednotlivým paragrafům lze volit nastavby:**

+ hromosvody

+ vysoké napětí do 52 kV, do 110 kV

+ výbuchy - objekty třídy B

+ báňské - objekty třídy C