

Protokol č.:

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM JEJICH POUŽÍVÁNÍ PODLE ČSN 33 1600 ed. 2

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Název spotřebiče: | Inventární číslo: | Výrobce: | Rok výroby: | Výrobní číslo: | Měřicí zařízení: č.: | |
| Majitel spotřebiče: | ¹⁾ Kategorie užívání: | Typové označení: | ²⁾ U _n = (V) | ²⁾ I _n = (A) | ²⁾ P _n =(W) | Třída ochrany: |

| Datum revize | Podmínky měření | | | odpor ochranného vodiče-u tř.I (Ω) | Izolační odpor (MΩ) | Unikající proudy | | Podrobná prohlídka ⁵⁾ | Zkouška ⁵⁾ ₇₎ | Výsledek revize | | Datum příští revize | Revizi provedl: | |
|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| | Sestava ³⁾ | Délka síťového přívodu | Materiál síťového přívodu | | | Metoda ⁴⁾ | I (mA) | | | Zjištěné závady (vyjádření, závěry) | Celkové hodnocení ⁵⁾ | | Jméno | Podpis |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾Viz ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 4.

²⁾Uvedte jmenovité hodnoty spotřebiče.

³⁾Uvedte: S přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce „délka (m)“ a „materiál síťového přívodu“),
P přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem.
0 přístroj s odpojitelným síťovým přívodem.

⁴⁾ Uvedte: V – měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D – Měření dotykového proudu
N – měření náhradního unikajícího proudu

ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.6.
ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.7.
ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.8.

⁵⁾ Uvedte: V-vyhověl N-nevyhověl.

⁶⁾Viz ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.3.2.

⁷⁾Viz ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.9.

Revizní technik:.....